



MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK (CCC)	OSC 3.0 (P4 dan P5)
	JAB. KESIHATAN PERSEKITARAN & PERKHIDMATAN BANDAR

Untuk Diisi Oleh Pemohon :

TAJUK CADANGAN PEMAJUAN	:	
------------------------------------	---	--

Sila tandakan (/) jika berkenaan dan (TB) jika tidak berkenaan

BIL	KRITERIA	PSP	KEGUNAAN JABATAN	
1.	BAHU JALAN			
	<i>Jenis Tanah</i>			
	1.1	Rumput ditanam jenis 'cow grass'		
	1.2	Rumput ditanam secara 'close turfing'		
	1.3	Rumput dipotong pendek (0.6')		
	1.4	Tiada sisa binaan dan sampah sarap		
	<i>Berturap (Premix)</i>			
1.5	Kualiti-tebal dan tiada rumput tumbuh di permukaan			
2.	LONGKANG			
	2.1	Tiada sisa konkrit dan pasir di dalam longkang		
	2.2	Penyambung konkrit longkang telah disimen dengan kemas		
3.	SUMP			
	3.1	Tiada sisa pasir dan batu		
	3.2	Pemasangan iron grating – mengikut keperluan/		
4.	PENUTUP LONGKANG JENIS BESI-MAINHOLE (jika longkang bertutup)			
	4.1	Setiap 10 meter terdapat mainhole jeriji besi yang boleh dibuka/tutup		
5.	PADANG/ KAWASAN LAPANG			
	5.1	Tiada sisa binaan dan sampah sarap		
	5.2	Rumput dipotong pendek (0.6')		
	5.3	Hanya rumput jenis <i>cow grass</i> ditanam		
	5.4	Rumput ditanam secara <i>close turfing</i>		
	5.5	Menyediakan kemudahan <i>pole standing bins</i> di padang		
6.	'BRACKET' TONG SAMPAH			
	6.1	Dibuat dari besi yang tebal, kukuh dan mengikut spesifikasi		
	6.2	Dipasang di hadapan premis di lokasi yang sesuai		
	6.3	Dibina di lokasi yang mudah dimasuki oleh lori kompektor		
7.	LONGKANG OUTLET (Monsoon Drain)			
	7.1	Tiada sebarang sekatan/ halangan yang menyebabkan sekim berlaku banjir		
	7.2	Melaksanakan kerja-kerja pembersihan (one off)		



MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK (CCC)	OSC 3.0 (P4 dan P5)
	JAB. KESIHATAN PERSEKITARAN & PERKHIDMATAN BANDAR

8.	PENYEDIAAN BANNER BAGI NOTIS PEMBERITAHUAN			
	8.1	Notis pemberitahuan kutipan sampah, pemotongan rumput dan pembersihan sistem perparitan daripada pemaju. Rujuk format banner di lampiran 1. (Wajib disediakan dan digantung pada tarikh pendepositan CCC). ❖ BANNER PERLU DISEDIAKAN SEMASA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN INTERIM (P5).		
9.	MENGEMUKAKAN 1 SALINAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN.			

Perhatian :

Diwajibkan pihak pemaju menyediakan tangki air bagi setiap jajaran longkang hadapan dan lorong belakang bagi pantauan aliran air berfungsi dengan sempurna. Kegagalan penyediaan tangki air seperti mana yang disyaratkan sewaktu lawatan tapak P4 akan diulas sebagai tidak patuh.

PERAKUAN ORANG UTAMA YANG MENGEMUKAKAN (PSP)

Saya memperakui bahawa butir-butir yang diberikan diatas adalah hasil pemeriksaan dari pihak saya dan ianya adalah benar. Sekiranya didapati ianya tidak benar, saya bersetuju permohonan ini ditolak / ditangguh.

(Tandatangan dan Cop)

Tarikh :

Berdasarkan lawatan **Pemeriksaan Interim (P4) pada :**

Ulasan Pemeriksaan Interim (P4) Jika Ada:



MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK (CCC)	OSC 3.0 (P4 dan P5)
	JAB. KESIHATAN PERSEKITARAN & PERKHIDMATAN BANDAR

TIADA HALANGAN untuk menyokong Perakuan Penyiapan Kerja yang akan dikeluarkan

TIDAK MENYOKONG Perakuan Penyiapan Kerja yang akan dikeluarkan dan perlu pematuhan syarat dan ulasan

DIPERIKSA DAN DIPERAKUI OLEH : <i>Tandatangan</i>	NAMA : JAWATAN : TARIKH :
---	--

MASIH BELUM MEMATUHI pematuhan syarat dan ulasan :

Bil	Lawatan	Ulasan	Tandatangan>Nama Pegawai/Jawatan/Tarikh
1.	Lawatan pertama
2.	Lawatan kedua
3.	Lawatan ketiga

TELAH MEMATUHI SYARAT DAN ULASAN PADA : _____

DIPERIKSA DAN DIPERAKUI OLEH : <i>Tandatangan</i>	NAMA : JAWATAN : TARIKH :
---	--



MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK (CCC)	OSC 3.0 (P4 dan P5)
	JAB. KESIHATAN PERSEKITARAN & PERKHIDMATAN BANDAR

Berdasarkan lawatan **Pemeriksaan Akhir (P5)** pada : Tarikh :

JABATAN KESIHATAN AWAM DAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN memperakui:

TIADA HALANGAN untuk menyokong Perakuan Penyiapan Kerja yang akan dikeluarkan

TIDAK MENYOKONG Perakuan Penyiapan Kerja yang akan dikeluarkan.

Komen/ Ulasan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DIPERIKSA DAN DIPERAKUI OLEH : <i>Tandatangan</i>	NAMA : JAWATAN : TARIKH :
---	--

1. SAIZ BANNER 20' X 4'
2. FORMAT BANNER SEPerti DI BAWAH

20

NOTIS PEMBERITAHUAN

ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA PENYELENGGARAAN SKIM INI ADALAH DI BAWAH TANGGUNGJAWAB PIHAK NAMA PEMAJU , NO TELEFON / HP BERMULA DARI TARIKH DAN PERKHIDMATAN SEPerti DI BAWAH :

JENIS PERKHIDMATAN	TEMPOH PERKHIDMATAN OLEH PEMAJU
MEMOTONG RUMPUT & MERACUN PADA BEBAHU JALAN, KAWASAN LAPANG SERTA KAWASAN RIZAB YANG LAIN	18 BULAN DARI TARIKH KELULUSAN CCC (BORANG F)
MEMBERSIHKAN LONGKRIT KONKRIT DARIPADA SAMPAH SARAP, TANAH, PASIR DAN SEBAGAINYA.	
MEMUNGUT SAMPAH SARAP ORANG AWAM DARIPADA KEDAI PEJABAT DAN SKIM RUMAH KEDIAMAN YANG BERKAITAN TERMASUK SISA BINAAN UBAHAN/TAMBAHAN	3 BULAN DARI TARIKH KELULUSAN CCC (BORANG F)

PIHAK MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENYELENGGARAAN DI KAWASAN INI SEHINGGA TAMAT TEMPOH SEPerti DI ATAS

4